

■質問

三方スリット・無開口雑壁を設定した場合の剛域・剛性の評価を教えてください。

■回答

★許容応力度計算

大梁：壁が剛接する梁は雑壁の内法高さ分の垂壁がついているとして剛性を評価します。

スリットを設定した梁に対しては壁を考慮しません。

柱に対しては壁を考慮しません。

★保有水平耐力計算

大梁・柱に対して壁を考慮した剛域・耐力増大はありません。

ただし、壁が剛接する梁は許容応力度計算と同様に、剛性を評価します。

