

■質問

スラブ上の雑壁(フレーム外の雑壁)はどのように、計算に考慮されますか。

■回答

スラブ上の雑壁(フレーム外の雑壁)は次の条件の場合に計算に考慮されます。

[条件] 厚さ 10cm以上 かつ 長さ 100cm以上

[計算考慮]

- ① 偏心率・剛性率の計算に考慮されます。
- ② 壁の水平断面積が壁量(AW')に算入されます。
- ③ ①・②の場合とも計算方向から θ 傾いている壁は「 $\cos^2 \theta$ 」を乗じた値を採用します。

