

■質問

部材系モデルと整合性を保つための適用範囲を教えてください。

■回答

以下のような点が考えられます。

- ・ダンパーサイズが極端に大きい、ダンパーが特定層に集中的に配置されないこと
- ・主架構の若干の塑性化は許容しますが、主架構を弾性として予め計算した擬似ブレース剛性や骨組特性値 α_N の値に多大な影響を及ぼす塑性化を起こさないこと
- ・高次モードが極端に卓越しないこと